
瀚蓝
grandblue

（漳州）固废处理有限公司

2022年度企业环境信息披露报告



瀚蓝
grandblue

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

企业负责人：

环保负责人：

目　录

第二节 关键环境信息提要 1

[redacted]

二、

第二节 企业基本信息 1

一、 基本情况 1

企业性质及主要产品与服务 2

第三节 企业环境管理信息 2

一、

一、 生态环境行政许可相关信息 2

三、

二、 环境保护税缴纳信息 4

三、 环境污染责任保险信息 4

四、 环保信用评价等级 4

[redacted]

第一节 关键环境信息提要

一、环境行政许可变更

2022 年 1 月 13 号变更排污许可证；

2022 年 12 月 11 号变更排污许可证。

二、行政处罚及司法判决


未发生行政处罚及司法判决

第二节 企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝（漳州）固废处理有限公司
	韩立贺
	号
统一社会信用代码	91350629MA328E487Y
	瀚蓝环境
	600323
	肖楚雄
注册地址	福建省漳州市华安县丰山镇长新路 9
	0596-7263399
	0596-7263399
	363801

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否
[redacted]	[redacted]	
生产工艺		否
企业情况	正常经营	否

第三节　企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
发电厂环境影响评价	文件编号	漳环审〔2019〕12 号
	文件名称	漳州市生态环境局关于批复瀚蓝（漳州）固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的函

	核发机关	漳州市生态环境局
	批复日期	2019 年 10 月 31 日
	文件编号	漳华环审〔2020〕32 号
	文件名称	漳州市华安生态环境局关于瀚蓝漳州固废处理有限公司[redacted]
	批复日期	2020 年 7 月 20 日
	文件编号	漳华环审〔2020〕51 号
供水工程环境影响评价	文件名称	漳州市华安生态环境局关于瀚蓝（漳州）固废处理有限公司华安瀚蓝（漳州）供水管道敷设项目环境影响报告书的批复
	核发机关	漳州市华安生态环境局
	批复日期	2020 年 9 月 15 日
	许可编号	91350629MA328E487Y001V
排污许可证	核发机关	漳州市华安生态环境局
	有效期	2020 年 11 月 05 日至 2023 年 11 月 04 日
环保验收	验收批复	漳州北部片区垃圾焚烧发电项目（一期）竣工环境保护验收监测报告 漳州北部片区垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场项目[redacted]

二、环境保护税缴纳信息

2022 年第一季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第二季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第三季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2022 年第四季度缴税情况	[redacted]

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险　　是☑　　否☐

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级　　优 ☑　　良 ☐　　一般 ☐　　差 ☐

第四节　污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

（一）防治设施信息

序号	污染防治设施	对应产污环节	污染物种	排放口编号	排放口名称	排放形式

	污染防治设施编号	污染防治设施名称	污染防治设施工艺	名称	类			
1	TA001	脱酸系统	半干法,干法	焚烧炉	氯化氢	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
					汞及其化合物，锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物，镉铊及其化合物			
2	TA002	重金属控制	活性炭喷射,袋式除尘器	焚烧炉		DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
3	TA003	CO 控制	“3T+E”燃烧控制	焚烧炉	一氧化碳	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
4	[illegible]				颗粒物	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织
5	TA005	脱酸系统	半干法,干法	焚烧炉	二氧	DA001	#1 焚烧线	有组
6	[illegible]					DA001		
8					二氧			
10		二噁英控制	“3T+E”燃烧控制,活性炭喷射,袋式除尘器	焚烧炉	二噁英类		#1 焚烧线排气筒	有组织
7	TA007	脱硝系统	SNCR,PNCR	焚烧炉	氮氧化物	DA001	#1 焚烧线排气筒	有组织

					锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物，镉铊及其化合物			
11	TA011	脱硝系统	SNCR	焚烧炉	氮氧	DA002	#2 焚烧线	有组
								有组织
12	TA012	除尘系统	袋式除尘器	焚烧炉	颗粒物	DA002	#2 焚烧线排气筒	有组织 /
13	TA013	二噁英控制	“3T+E”燃烧控制,活性炭喷射,袋式除尘器	焚烧炉	二噁英类	DA002	#2 焚烧线排气筒	有组织 /
14	TA014	无组织排放控制措施	密闭，入炉焚烧	渗滤液处理站	甲硫醇，硫化氢，氨	/	/	/
					渗滤液调		/	/
				渗滤液				

20	TA029	应急除臭系统	活性炭除臭	垃圾库	臭气浓度	DA010	/	有组织
21	TA019	湿除雾	除尘系统	分离池	/	/	/	/
					物		/	/
22	TA020	袋式除尘器,密闭	除尘系统	水泥仓	颗粒物	/		/
		袋式除尘		脱酸中	颗粒	DA007	/	/

				液再浓缩		磷,pH值,五日生化需氧量,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,六价铬		
31	TW003	生活污水处理系统	一二级化粪池	生活污水		需氧量,总氮,氨氮,总磷,五日生化需氧量,悬浮物,色度	DW001	生活污水排放口	进入城市污水处理

（二）非正常运行设施

序号	设施名称	排放污染物	次数	日期	时长	主要原因
1	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年1月1号	45min	炉排故障
2	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物				干法下料系统故障
3	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年2月13号	39min	二次风机故障
4	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年2月15号	215min	逆推炉排故障
5	1#焚烧炉	[redacted]	1	2022年3月15号	206min	引风机变频器故障

6	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年3月15号	38min	炉排故障
7	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年3月15号	187min	引风机故障
8	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年3月15号	176min	辅助燃烧器故障
9	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年4月3号	68min	出渣机竖井堵塞
10	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年4月28号	123min	炉排故障
11	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年5月21号	50min	半干法制浆系统故障
12	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年6月8号	120min	垃圾投料系统故障
13	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年7月12号	190min	垃圾投料系统故障
14	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年7月18号	40min	半干法脱酸装置故障
15	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年8月10号	22min	半干法脱酸装置故障
16	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年8月14号	150min	半干法脱酸装置故障
17	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年9月10号	35min	半干法脱酸
18	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年9月17号	120min	引风机故障
19	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、	1	2022年9月[illegible]号		

20	2#焚烧炉	SO3、NO--、CO [redacted]	1	2022年10月4号	60min	半干法脱酸装置故障
21	2#焚烧炉	HCL、颗粒物 SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2022年10月5号	60min	出渣口堵塞
[redacted]		SO2、NOx、CO、				半干法脱酸
23	2#焚烧炉	[redacted]				
24	1#焚烧炉	[redacted]		号		
25	2#焚烧炉	[redacted]	1	[redacted] 号	6[redacted]	障

（一）有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	是否出
[redacted]					

（二）无组织废气

		发电厂北侧		0.21mg/Nm³
		发电厂东侧		0.16mg/Nm³
		发电厂南侧		0.016mg/Nm³
		发电厂西侧		0.018mg/Nm³
2	2022 年 1 月 10 号	发电厂北侧	氨	[redacted]
		发电厂东侧		
		发电厂南侧		
		发电厂西侧		
3	2022 年 1 月 10 号	发电厂北侧	硫化氢	0.017mg/Nm³
		发电厂东侧		0.005mg/Nm³
		发电厂南侧		＜10
		发电厂西侧		＜10
4	2022 年 1 月 10 号	发电厂北侧	臭气浓度	＜10
		发电厂东侧		＜10
		发电厂南侧		0.04mg/Nm³
		发电厂西侧		0.1mg/Nm³
5	2022 年 5 月 23 号	发电厂北侧	总悬浮颗粒物	0.12mg/Nm³
		发电厂东侧		0.04mg/Nm³
		发电厂南侧		0.027mg/Nm³
		发电厂西侧		0.025mg/Nm³
6	2022 年 5 月 23 号	发电厂北侧	氨	0.03mg/Nm³
		发电厂东侧		0.025mg/Nm³
		发电厂南侧		0.003mg/Nm³
7	2022 年 5 月 23 号	发电厂西侧	硫化氢	0.004mg/Nm³

		发电厂北侧		0.007mg/Nm³
		发电厂东侧		0.012mg/Nm³
8	2022年5月23号	发电厂南侧	臭气浓度	＜10
		发电厂西侧		＜10
		发电厂北侧		＜10
		发电厂东侧		0.245mg/Nm³
9	2022年8月3号	发电厂南侧	总悬浮颗粒物	0.372mg/Nm³
		发电厂西侧		0.448mg/Nm³
		发电厂北侧		0.359mg/Nm³
		发电厂东侧		＜0.01mg/Nm³
10	2022年8月3号	发电厂南侧	氨	0.03mg/Nm³
		发电厂西侧		0.04mg/Nm³
		发电厂北侧		0.03mg/Nm³
		发电厂东侧		＜0.001mg/Nm³
11	2022年8月3号	发电厂南侧	硫化氢	0.003mg/Nm³
		发电厂西侧		[illegible]
		发电厂北侧		
		发电厂东侧		＜10
12	2022年8月3号	发电厂南侧	臭气浓度	12
		发电厂西侧		15
		发电厂北侧		13
		发电厂东侧		0.176mg/Nm³
13	2022年10月9号	发电厂南侧	总悬浮颗粒物	0.236mg/Nm³
		发电厂西侧		

		发电厂北侧		0.398mg/Nm³
		发电厂东侧		0.25mg/Nm³
		发电厂南侧		＜0.01mg/Nm³
		发电厂西侧		0.03mg/Nm³
14	2022 年 10 月 9 号		氨	
		发电厂北侧		0.07mg/Nm³
		发电厂东侧		0.05mg/Nm³
		发电厂南侧		＜0.001mg/Nm³
		发电厂西侧		0.0035mg/Nm³
15	2022 年 10 月 9 号		硫化氢	
		发电厂北侧		0.007mg/Nm³
				0.005mg/Nm³
				＜10
				13
16	2022 年 10 月 9 号		臭气浓度	
				16
		发电厂南侧		14
		发电厂西侧		
	日	发电厂北侧		
		发电厂东侧		
		填埋场 WA#		0.013mg/Nm³
17	2022 年 1 月 26 日	填埋场 WB#	氨	0.012mg/Nm³
		填埋场 WC#		0.013mg/Nm³
		填埋场 WA#		＜10
19	2022 年 1 月 26 日	填埋场 WB#	臭气浓度	＜10
				＜10
20	2022 年 1 月 26 日	填埋场 WA#	总悬浮颗粒物	0.04mg/Nm³

		填埋场 WB#		0.09mg/Nm³
		填埋场 WC#		0.04mg/Nm³
		填埋场 WA#		＜0.01
21	2022 年 8 月 3 日	填埋场 WB#	氨	0.0375
		填埋场 WC#		0.475
		填埋场 WA#		＜0.001
22	2022 年 8 月 3 日	填埋场 WB#	硫化氢	0.003
		填埋场 WC#		0.004
		填埋场 WA#		＜10
23	2022 年 8 月 3 日	填埋场 WB#	臭气浓度	13
		填埋场 WC#		14
		填埋场 WA#		0.291
24	2022 年 8 月 3 日	填埋场 WB#	总悬浮颗粒物	0.436
		填埋场 WC#		0.483

（三）自行监测情况

序号	监测情况	有组织废气
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
	监测明细及	常规监测：二氧化硫，颗粒物，氮氧化物，氯化氢，一氧化碳，汞及其化合物，镉、铊及其化合物，铅、砷、 铬、锰、 铜、镍、钴、锑及其化合物

序号	监测情况	无组织废气
		365

2	自行监测是否达标	均达标
		[redacted]

（三）运维信息

瀚蓝（漳州）固废处理有限公司根据环评要求生产废水不外排，安装有广州市怡文环境科技股份有限公司氨氮、COD、总磷的在线监测设备，自行运维。

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	往期存量（吨）	产生量（吨）	贮存量（吨）	利用处置方式	利用处置量（吨）
1	炉渣	SW03	376.841	132584.36	19.24	委托利用	132941.961

（二）一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	面积	经纬度坐标
1	渣池	贮存场所	275.1㎡	东经：117.609800 北纬：24.659972

（三）一般固体废物委外处置信息

处置单位名称	漳州智鑫铭环保科技有限公司

处置单位处置方式	综合利用

（四）危险废物基本及排放信息

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量	上一年贮存量	利用处置方式	利用处置量	本年度贮存量	备注
生活垃圾焚烧飞灰	772-002-18	重金属	毒性	14456.991吨	765.426吨	填埋	14692.347吨	530.07吨	
废矿物油及含油废物	900-249-08	不饱和烷烃、苯系物	易燃性，毒性	4.794吨	0吨	焚烧	4.794吨	0吨	
废油漆桶	900-251-12	油漆	毒性	0.458吨	0吨	焚烧	0.198吨	0.26吨	
废活性炭	900-041-49	重金属	毒性	0	0	焚烧	0吨	0吨	未产生
[redacted]	[redacted]	[redacted]	毒性	0	0	焚烧	0吨	0吨	未产生
化验室废液	900-047-18 49	属	腐蚀性、	0.66吨	0	焚烧	0.352吨	0.308吨	

			毒性					
废铅蓄电池	900-052-31	铅	腐蚀性、毒性	0	0	焚烧	0吨	0吨	未产生

（五）危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积	贮存设施污染防治信息
1	飞灰暂存库	1050.00平方米	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存
2	危废暂存库	118.56平方米	根据《危险废物贮存污染控制标准》

（六）危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
生活垃圾焚烧飞灰	瀚蓝（漳州）固废处理有限公司-飞灰填埋场	填埋
废矿物油及含油废物	莆田华盛环保产业发展有限公司	焚烧
废铅蓄电池	/	/
废活性炭	莆田华盛环保产业发展有限公司	焚烧
废布袋	莆田华盛环保产业发展有限公司	焚烧
废油漆桶	莆田华盛环保产业发展有限公司	焚烧

化验室废液	莆田华盛环保产业发展有限公司	焚烧

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限制	执行标准
2022 年 1 月 10 号	发电厂厂界噪声（白昼）	监测点 1#	厂界南侧	54.4	≤65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-200 8 3 类标准
		监测点 2#	厂界东侧	54.3		
		监测点 3#	厂界北侧	56.0		
		监测点 4#	厂界西侧 1	54.7		
		监测点 5#	厂界西侧 2	56.9		
	发电厂厂界噪声（夜间）	监测点 1#	厂界南侧	53.0	≤55	
		监测点 2#	厂界东侧	51.2		
		监测点 3#	厂界北侧	53.1		
		监测点 4#	厂界西侧 1	52.9		
		监测点 5#	厂界西侧 2	53.3		
	发电厂厂界噪声（白昼）	监测点 1#	厂界南侧	57.2	≤65	《工业企业厂界环境噪
		监测点 2#	厂界东侧	57.4		
		监测点 3#	厂界北侧	57.1		
		监测点 4#	厂界西侧 1	57		

[redacted]

	昼）	监测点 4#	厂界西侧 1	59		GB12348-200
		监测点 5#	厂界西侧 2	59		8 3 类标准
		监测点 1#	厂界南侧	54		
	发电厂厂					
	界					
	噪声（夜	监测点 3#	厂界北侧	52	≤55	
		监测点 4#	厂界西侧 1	51		
	间）	监测点 5#	厂界西侧 2	53		《工业企业
		监测点 1#	厂界南侧	61		厂界环境噪
	发电厂厂	监测点 2#	厂界东侧	62		声排放标准》
号	界	监测点 3#	厂界北侧	60	≤65	GB12348-200
						8 3 类标准
	噪声（白	监测点 4#	厂界西侧 1	61		
	昼）	监测点 5#	厂界西侧 2	63		
2022 年 10 月		监测点 1#	厂界南侧	54		
9	发电厂厂					
	昼）					
2022 年						
24 号						
	填埋场厂					
	界噪声（夜					
	间）					
		监测点 3#	厂界北侧	53	≤55	
2022 年 8 月 6	噪声（夜	白				
号	间）	监测点 4#	厂界西侧 1	51		
		监测点 5#	厂界西侧 2	53		

	Z4	厂界北侧	58		GB12348-200
	Z1	厂界东侧	48		8 2类标准
填埋场厂					
界噪声（夜	Z2	厂界南侧	49	≤50	
间）	Z3	厂界西侧	47		
	Z4	厂界北侧	48		
取水工程	1#点	池体西侧	48		
蓄水池（白	2#点	池体南侧	49	≤60	《工业企业

厂界环境噪

[redacted]

六、有毒有害物质

声排放标准》

序号					
	取水工程	1#点	池体西侧	47	

[redacted]

2	废矿物油及含油废物	液态/固态	毒性、易燃性	/	4.794t
3	废油漆桶	固态	毒性	/	0.458t
4	化验室废液	液态	腐蚀性、易燃性、反应性、毒性	/	0.66t
5	汞及其化合物	气态	毒性	/	0.011052t
6	镉及其化合物	气态	毒性	/	0.005643t
7	砷、铅、铬及其化合物	气态	毒性	/	0.018433t

8	二噁英类	气态	毒性	/	0.00000005t

七、扬尘污染治理

1、垃圾池、卸料平台采取封闭措施，抑制扬尘污染；

2、石灰、活性炭、飞灰合加装合顶除尘器，抑制扬尘污染

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告应编制的次数	4
2	实际编制的次数	4
3	发布信息	已在全国排污许可证信息管理平台发布排污许可证执行报告

第五节　碳排放信息

无：2022 年度未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第六节　强制性清洁生产审核信息

无：瀚蓝（漳州）固废处理有限公司 2022 年度未纳入强制性清洁生产审核企业名单。

第七节　生态环境应急信息

序号	应急预案	内容

1	备案机关	漳州市华安生态环境局
2	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第八节　生态环境违法信息

无：瀚蓝（漳州）固废处理有限公司无生态环境行政处罚信息。

无：瀚蓝（漳州）固废处理有限公司本年度无临时报告。

第十节　相关投融资的生态环保信息

第十一节　总结

保护责任制和环保考核管理制度

2022年第一季度#1、#2焚烧线，当季二氧化硫排放量：6.39吨，氮氧化物排放量：40.39吨，颗粒物排放量：0.46吨；

2022年第二季度#1、#2焚烧线，当季二氧化硫排放量：6.10吨，氮氧化物排放量：40.54吨，颗粒物排放量：0.45吨；

2022年第三季度#1、#2焚烧线，当季二氧化硫排放量：5.51吨，氮氧化物排放量：42.870吨，颗粒物排放量：0.094吨；

量。2022年第四季度#1、#2焚烧线，当季二氧化硫排放量：13.78吨，氮氧化物排放量：41.68吨，颗粒物排放量：0.44吨；

总计全年：二氧化硫31.64吨，氮氧化物183.04吨，颗粒物1.72吨，未超过许可排放

第二节 [redacted]

1. 营业执照；
2. 排污许可证；
3. 漳州市生态环境局关于批复瀚蓝（漳州）固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的函；
4. 漳州市华安生态环境局关于瀚蓝漳州固废处理有限公司漳州北部片区垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场项目环境影响报告书的批复；

[redacted]

